



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
КОРОЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПУШКИНСКИЙ ОТДЕЛ

141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1

Телефон: (495) 993-35-04 ; e-mail: pushkino@mobti.ru

02 02 20 15 г. № 27-04.81-13/168-5

на № _____ от _____

СПРАВКА


о техническом состоянии здания

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
1.	Адрес объекта или описание места нахождения			
	субъект Российской Федерации	Московская область		
	район	Пушкинский		
	муниципальное образование			
	населенный пункт	г.Пушкино		
	улица (проспект, переулок и т.д.)	Московский пр-т		
	номер дома	19		
	номер корпуса			
	номер строения			
	иное описание местоположения			
2.	Сведения о здании			
2.1.	Инвентарный номер	223:066-13032		
2.2.	Назначение здания*	Многоквартирный жилой дом		
2.3.	Литера**	А		
2.4.	Дата визуального обследования	29.12.2014г.		
2.5.	Этажность здания	5		
2.5.1	Количество подземных этажей	1		
2.6.	Год ввода в эксплуатацию (постройки)	1966		
2.7.	Количество жилых подъездов	4		
2.8.	Количество квартир***	80		
		лит. А	лит. ...	лит. ...
3.	Физический износ здания, %	39		
	Физический износ элементов, %:			
	- фундамент (материал, %)	Железобетонные блоки 40%		
	- наружные стены (материал, %)	панельные 40%		
	- перекрытия (материал, %)	чердачные		
		междуэтажные	Железобетонные плиты 40%	
		подвальные		



- колонны и столбы (материал, %)	-		
- крыша (материал, %)	шифер - 5 %	-	
- лестницы (материал, %)	Лестницы -40%		
- фасады (наружная отделка)	Расшивка швов - 45%		
- перегородки (материал, %)	Гипсолитовые – 40%		
- внутренняя отделка	Окрашено(в местах общего пользования) - 45%		
- полы (материал, %)	Метл. плитка (в местах общего пользования) - 40%		
- оконные и дверные проемы	Окна-2-е створн. деревян.-45%, двери- 45%		
- мусоропровод	-		
- печи, камины, очаги	-		
- канализация	Канализация 45%		
- система водоснабжения (холодного и горячего) (материал, %)	Водоснабжение 45%		
- система теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) (материал, %)	Центральное отопление 45%		
- электрооборудование	Электричество 45%		
- система внутримноговального газового оборудования	Газоснабжение 45%		
4. Примечание	Осмотр осуществлен по помещениям общего пользования		

Руководитель комплексной производственной группы Королевского филиала ГУП МО «МОБТИ»


подпись

/ Фролова Ю.Ю.
ФИО

